

## Strukturdaten 2023 gemäß § 23c (3) EnWG

Jahreshöchstlast gemäß Nummer 1 20.477 kW

Netzverluste gemäß Nummer 2

Mittelspannung	1,00 %	1.691.131 kWh
Umspannung	1,50 %	620.581 kWh
Niederspannung	5,72 %	2.766.749 kWh

Nummer 4 entfällt, da analytisches Verfahren nicht zur Anwendung kommt

Höchstentnahmelast 18.528 kW

Bezug aus vorgelagerter Netzebene gemäß Nummer 5 14.235.916 kWh

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf gemäß Nummer 6

in kWh	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Einspeisung vom vorgelagerten Netzbetreiber	14.235.916			
Einspeisung aus eigener vorgelagerter Netzebene			41.372.045	40.751.465
Einspeisung dezentrale Erzeugungsanlagen		154.877.143		7.616.395
Rückspeisung zum vorgelagerten Netzbetreiber		- 56.275.515		

Verlustenergie gemäß Nummer 7

Menge 5.078.460 kWh

Preis 33,43 ct/kWh